

## ACTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CYS-02-2023

Para la contratación de:  
“EQUIPOS DE BOMBEO PARA POZO PROFUNDO #16 Y POZO  
PROFUNDO #24”

Acta que se levanta para dejar asentado el Acto de Aclaraciones de la Licitación Pública Local Sin concurrencia del comité CYS-02/2023.....

Siendo las 14:00 catorce horas del día lunes 13 trece de marzo del 2023 dos mil veintitrés, el suscrito Mtro. Cruz Alejandro Madero Chávez en mi carácter de jefe de Compras y Suministros del SAPAZA y responsable del proceso de la presente licitación, por medio del presente y con el apoyo del área requirente, damos contestación a las preguntas presentadas en tiempo y forma por los licitantes, mismas que constan de la siguiente manera:

**GRUPO LA FUENTE S.A. DE C.V.**



DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y CONCEPTOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ CYS- 02-2023 “SUMISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA POZO #16 Y POZO #24” TENEMOS LA SIGUIENTE DUDA O PREGUNTA.

1.- SEGÚN LA INFORMACIÓN QUE NOS ENVIAN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EL SEGUNDO EQUIPO DE BOMBEO NOS PIDEN UN GASTO DE 75 LITROS Y EN EL CONCEPTO PIDEN 70 LITROS.



**PREGUNTA:** QUE INFORMACIÓN DE GASTO ES EL CORRECTO PARA ELEGIR EL MODELO DE LA BOMBA.

- A) EL DE LAS ESPECIFICACIONES (75 LITROS)
- B) O EL DEL CONCEPTO (70 LITROS)

**RESPUESTA:** El establecido en las especificaciones técnicas es el correcto, 75 litros.

**CIERRE DE ACTA.** - al no haber más cuestionamientos que responder, se cierra la presente acta a la misma hora de su inicio.

ATENTAMENTE  
"2023, AÑO DEL CINCUENTA ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE  
CIUDAD GUZMÁN"

Ciudad Guzmán, Mpio de Zapotlán el Grande, Jal a 13 de marzo del 2023.

**MTRO. CRUZ ALEJANDRO MADERO CHAVEZ.**  
**JEFE DE COMPRAS y SUMINISTROS**  
**SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN.**

